

**АКТ**

**приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию**

Застройка в составе 50 жилых домов СНТ «Снежная долина», с максимальным расходом газа 234,40м3/час по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Баранцевское, в районе д. Бавыкино, СНТ «Снежная долина»  
(адрес)

« 02 » 11 2021 г.

Комиссия, назначенная приказом №4 от 30.09.2021г. в составе:  
(№ приказа, дата)

председатель комиссии:  
председатель правления СНТ "Снежная долина" О.В. Лубкова  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль:  
филиал АО «Мособлгаз» "Юг" Начальник ЧРЭС Е.Н. Сафонов  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель эксплуатационной организации  
начальник ЧРЭС Е.Н. Сафонов  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)


представитель подрядчика:  
филиал АО «Мособлгаз» «Юг» Начальник ОСМР С.Н. Зарубин  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель проектной организации:  
филиал АО «Мособлгаз» «Юг» ГИП М.В. Болотова  
(должность, инициалы, фамилия)

представитель органа Ростехнадзора: по согласованию  
(должность, инициалы, фамилия)

рассмотрела проект и проверила исполнительно-техническую документацию, составленную на выполненные работы, в следующем составе:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	Проект и пояснительная записка	1 альбом
2	Строительный паспорт	
3	Заключение о проверке стыков физическими методами контроля	
4	Протокол механических испытаний стыков	
5	Паспорта на газовое оборудование	
6	Акты освидетельствования скрытых работ:	
	а) по строительной части, теплоснабжению, отоплению, вентиляции	
	б) по монтажу электроосвещения, грозозащиты, заземления	
7	Акт ревизии оборудования	1



Комиссия произвела внешний осмотр УГРШ(К) -50С-2ДМ-Г, оценила качество работы и определила техническую готовность УГРШ(К) -50С-2ДМ-Г по следующим элементам:

№ п/п	Элементы	Количество	Тип
1	УГРШ(К) № 210892	1	УГРШ(К)-50С-2ДМ-Г
2	Регуляторная установка:		
	а) регуляторы № 79 ; № 80	2	РДК-ЭКФО-50/30С2П
	б) предохранительно-запорные клапаны		
	в) фильтры № 124; № 125	2	ФГ DN50
	г) предохранительно-сбросной клапан № 159	1	ПСК-25С /125
	д) индикатор перепада давления № 523; № 535	2	Delta15/1
	ж) задвижки, краны		
	Кран шаровой ГШК	1	РЭ, ПС
	Кран шаровой ГШК № 2423; 2425	2	100ФСК 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 932; № 3139	2	50ФС 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК №626	1	25 ШН4 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 3021; № 3044; № 3005; № 3037	4	20 ШН4 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 2051; № 2052; № 371; № 381	4	15 ШН6 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 6029; № 5941; №5978; № 3227; №5988; №3242; № 258	7	15 ШН4 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 1803; № 2254	2	15 ШН2 25ГРУ
	Кран шаровой ГШК № 5159; № 5356; №5172; №5363;и 5364	5	15 ШН1 25ГРУ
		Поворотная заглушка	
	ж) Кран кнопочный №210019 ; №210077 №210115; № 210072	4	НО-1,6-Г1/2-М20
3	Контрольно-измерительные приборы:		
	а) расходомеры	-	
	б) манометры пружинные М20х1,5	1	ТМ кл. 1,5 (0÷1,6 МПа)
		3	ТМ кл. 1,5 (0÷0,25 МПа)
4	Средства телемеханизации:		
5	Средства связи:		

Строительство УГРШ(К) -50С-2ДМ-Г выполнено по проекту № 20/261-ГСН, разработанному филиалом АО «Мособлгаз» «Юг»

(наименование проектной организации)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. и согласованному:

АО «Мособлгаз» «13» мая 2020 г. за № 53310-Р

(наименование организации)

Строительная часть выполнена филиалом АО «Мособлгаз» "Юг".


(наименование организации)

Монтаж газового оборудования выполнен \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Строительство начато « 31 » мая 2021 г.

Строительство закончено « 05 » октября 2021 г.



Комиссия считает, что строительно-монтажные работы по строительству УГРЩ(К) выполнены в соответствии с требованиями СП по производству и приемке работ по строительству систем газоснабжения.

На основании изложенного комиссия считает газовое оборудование УГРЩ(К) - 50С-2ДМ-Г принятым в эксплуатацию с «            »            2021 г.

Председатель комиссии

*председатель правления СНТ "Снегостоящая долина"*  *О.В. Лубкова*  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель заказчика,  
осуществляющий строительный контроль:  
*Начальник ЧРЭС*

 *Е.Н. Сафонов*  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)


представитель эксплуатационной организации  
*начальник ЧРЭС*

 *Е.Н. Сафонов*  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель подрядчика:  
*Начальник ОСМР*


 *С.Н. Зарубин*  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель проектной организации:  
*филиал АО «Мособлгаз» «Юг» ГИП*

 *М.В. Болотова*

Представитель органа Ростехнадзора

 *Зудилевская С.А.*  
(подпись) (инициалы, фамилия)

МКУ «МФЦ ГО Чехов»  
г. Чехов, Советская пл., д. 3  
Создан электронный образ документа  
Ф.И.О. *Зудилевская С.А.* Подпись   
Дата 26.04.2023